


УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии для проведения оценки
обеспечения готовности лиц, указанных в
пунктах 3-5 части 1 статьи 20 Федерального
закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении» к отопительному периоду

2025-2026 годов

от 09 сентября 2025г.

С.В. Ушаков



ПРОГРАММА

проведения оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2025-2026 годов

1. Настоящая программа проведения оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2025-2026 годов (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее - Приказ № 2234).

2. Оценке обеспечения готовности к отопительному периоду подлежат следующие лица:

2.1. Потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцы встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу, - в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловых сетей при наличии таких сетей), принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании, за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений).

2.2. Управляющие организации, а также товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами - в части

документы, предусмотренные Приказом № 2234, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения. По результатам дополнительной проверки производится расчет индекса готовности к отопительному периоду.

17. В срок не позднее одного дня с даты завершения проверки оформляется акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов (далее - Акт), согласно Приложению № 4 к Программе.

18. К Акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных требованиями Приказа № 2234, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

19. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний Комиссии, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения Комиссией такого уведомления, производится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый Акт и прилагается новый оценочный лист.

20. Срок составления Акта определяются председателем комиссии, но не позднее 10.09.2025 года.

21. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт), согласно Приложению № 5 Программе, выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания Акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов» или «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 20 Программы.

22. Сроки выдачи Паспортов определяются председателем комиссии, но не позднее 15.09.2025 года.

23. Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности размещается на официальном сайте Администрации в срок до 01.12.2025 года.

24. Лица, не получившие Паспорт до 15.09.2025 года, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

25. В случае не устранения лицами замечаний, указанных в Акте в установленный срок, Комиссия в течение 5 рабочих дней передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

Оценочный лист

Для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установкки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, а также лиц, с которыми в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключающего содержания и (или) по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованияами в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждаю щий документ	Показатель	Вес показат еля	Наименовани е показателя	Расчет показателей готовности (рабочие формулы и ячейки для заполнения)	Примечания к расчетам показателей готовности
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ				
			Расчет осуществляется автоматически по формуле: Ипотр=Кзакон * 0,85+				

						$\text{Кжил. фонд} * 0,06$ $+ \text{Кгаз} * 0,02 + \text{Кипредп} * 0,05 + \text{Кплан} * 0,02$
1	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила):	–	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,85	Кзакон о тепл	Расчет осуществляется автоматически по формуле: Кзакон о $\text{тепл} = \text{Кбезопасн} * 0,8 + \text{Крежим} * 0,03 + \text{Кзадолж} * 0,15 + \text{Кучет} * 0,02$

1.1	Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями и безопасностью в сфере теплоснабжения, установленными статьями 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 – 11.5.10 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности	0,8	Кбезопасн	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{безопасн} = K_{промысл} * 0,31 + K_{гидр} * 0,31 + K_{арм} * 0,01 + K_{котл} * 0,01 + K_{испыт} * 0,31 + K_{перечень} * 0,01 + K_{экспл/произв.инстр} * 0,01 + K_{напорт.тепл.п} * 0,01 + K_{шт} * 0,01 + K_{реул.темпер} * 0,01$
1.1.1	безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьями 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Акты промыски теплопотребляющих установок, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых	Показатель наличия акта промыски теплопотребляющих установок	0,31	Кпромысл	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0 Значение индекса готовности $I_{потр}$ не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0.

	энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)					
1.1. 2	Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлически х режимов) теплого пункта, внутридомовы х сетей и теплотопотребля ющих	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя	0,31	Кгидр		Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0 Значение индекса готовности Ипотр не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0.

		установок, актов об установке и пломбировани и дроссельных (ограничитель ных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжени я в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустанов ок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)					
--	--	---	--	--	--	--	--

1.1. 3	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в вышних (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) и) салыниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующим неповрежденным пломб, установленных теплооборудованиями и	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования	0,01	Карм	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
-----------	--	--	------	------	--

	теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)					
1.1.4	Установлены ли пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационные распоряжительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	0,01	Котв		Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0

	ВВОДНОЙ запорной арматуры) в границах балансовой принадлежност и, оборудования индивидуальн ых тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребле ния в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустанов ок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребля ющих установок (подпункт	ТЕПЛОВЫХ ВВОДОВ					
--	---	----------------------------	--	--	--	--	--

	11.5.5 пункта 11 Правил)					
1.1. 6	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательных оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательных оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,01	Кперечень		Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0

1.1. 8	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам	0,01	Кпаспорт.теп л.пункт	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
-----------	--	---	------	-------------------------	--

1.1.9	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего его функции эксплуатации диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего его функции эксплуатации диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,01	Кшт	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
-------	---	--	------	-----	---

1.1. 10	Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность	0,01	Креул.темпе р	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
	автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой	автоматических регуляторов температуры воды			

		пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)				
1.2	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	0,03	Крежим	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $\text{Крежим} = 0,5 * \text{Кврез} + 0,5 * \text{Ктех.готов}$
1.2.1	(пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок на предмет наличия несанкционирования	0,5	Кврез	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0

		разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребля ющих энергоустанов ках, или для переключения закрывтой системы теплоснабжен ия на открытую систему теплоснабжен ия с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)	ованных врезок				
--	--	--	-------------------	--	--	--	--

1.2. 2	Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющих установок объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельству ющих о несоблюдении потребителем требований безопасной	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющих установок объекта к отопительному периоду	0,5	Ктех.готов	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
-----------	--	---	-----	------------	---

		эксплуатации теплопотребля ющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающ их соблюдение указанного в договоре теплоснабжен ия или предусмотренн ого нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)				
1.3	Обеспечивать отсутствие задолженност и за представленны е тепловую энергию	Документы, предусм отренн ые подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	Показатель отсутствия задолженности за представленные тепловую энергию	0,15	Кзадолж	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{задолж} = K_{договор} * 0,05 + K_{свер} * 0,95$

1.3. 1	(мощность), теплоноситель ь (пункт 3 части 6 статьи 20 Федеральног о закона о теплоснабже нии)	Копии заключенных договоров теплоснабжен ия и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжен ия и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	0,05	Кдоговор	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
1.3. 2		Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждаю отсутствие задолженности , либо	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждаю шее урегулировани е с теплоснабжаю щей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	0,95	Ксвер	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0

	подписанное сторонами соглашение, подтверждено шее урегулированн е с теплоснабжаю щей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)					
1.4	Организовыв ать коммерчески й учет тепловой энергии, теплоносител я в	Документы, предусмотренн ые подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя	0,02	Кучет	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $\text{Кучет} = \text{Кпровер. уз. уч} * 0,5 + \text{Кпровер. кип} * 0,5$
1.4. 1	соответствии с требованиям и, установленн ыми статьей 19 Закона о теплоснабже нии (пункт 4 части 6	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета.	Показатель наличия акта проверки узла учета	0,5	Кпровер. уз. уч	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0

	статья 20 Федерального закона о теплоснабже нии)	утвержденных постановление м Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежнос ти (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)				
1.4. 2	Акты проверки контрольно- измерительно- х приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно- измерительно- х приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки контрольно- измерительно- х приборов в тепловом пункте	0,5	Кпровер.кип		Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0

2	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда	0,06	Кжил.фонд	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $\text{Кжил. фонд} = \text{Кконтур} * 0,7 + \text{Кдзизнф} * 0,3$
2.1	Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных х постановлением Г осстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 (далее – Правила и нормы технической эксплуатации жилищного	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	0,7	Кконтур	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0

2.2	фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил)	Акты о проведении дезинфекции систем теплотребле ния с открытой схемой теплоснабжен ия и горячего водоснабжени я в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенически е нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановление	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплотребле ния с открытой схемой теплоснабжен ия и горячего водоснабжени я актов о результатах отбора проб воды из системы	0,3	Кдезинф	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
-----	--	--	--	-----	---------	--

	М Главного государственн ого санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованн ой лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)					
3	Обеспечить выполнение требования, предусмотре нного пунктом 11 Правил пользования газом и вентиляционн	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследований дымовых и вентиляционн	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутрименовог о и внутриквартир	0,02	Кгаз	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{газ} = K_{дым.вент} * 0,5 + K_{готов.тех.обсл} * 0,5$ Если газовое оборудование в многоквартирном доме не используется, Кгаз принимается равным 1.

	предоставлен ия услуг по газоснабжени ю в Российской Федерации, утвержденны х постановлени ем	ых каналов многоквартирн ых домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомовог о газового оборудования в части	ного газового оборудования при предоставлени и коммунальной услуги по газоснабжени ю				
3.1	Правительств а Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовани и и	многоквартирн ом доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)	Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционн ых каналов многоквартирн ых домов перед отопительным периодом	0,5	Кдым.вент		Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
3.2	содержании внутридомов ого и внутрикварт рного газового оборудовани я при предоставлен ии коммунально й услуги по газоснабжени ю (подпункт	Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомовог о газового оборудования в многоквартирн ом доме	0,5	Кдогов.тех.об сл			Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0

	11.3 пункта 11 Правил)						
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

4	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленности безопасности федеральным и органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделения	Справка, представленная органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленности безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделения	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	Кредит	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
---	---	--	--	------	--------	---

государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их) подрозделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 1.4 пункта 11 Правил)				
---	--	--	--	--

производстве ных объектов» (далее – Федеральный закон о промышленн ой безопасности , об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустано вок, пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленн ой безопасности						
---	--	--	--	--	--	--

(подпункт 11.4 пункта 11 Правил)						
5 Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, му периоду,	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	показатель наличия утвержденного плана подготовки к	0,02	Кплан		Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0

предусмотренного пункта 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)		отопительному периоду					
---	--	------------------------------	--	--	--	--	--

Перечень

потребителей, подлежащих проверке оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду 2025-2026 годов

№ п/п	Потребитель	Адрес
1.	Администрация	р.п. Тайтурска, ул. Пеньковского, д.8
2.	ГБПОУ «Усольский аграрно- промышленный техникум»	р.п. Тайтурска, ул. Лесная, д.10
3.	ОБВУГБ Усольская городская больница (р.п. Тайтурска)	р.п. Тайтурска, ул. Победы, 1Б.
4.	МБДОУ «Детский сад № 19 «Брусничка»	р.п. Тайтурска, ул. Пеньковского, д.16
5.	МБОУ «Тайтурская СОШ»	р.п. Тайтурска, ул. Фрунзе, д. 16.
6.	МБДОУ «Детская школа искусств»	р.п. Тайтурска, ул. Гоголя, д.2
7.	МБДО «СП Усольского района»	р.п. Тайтурска, ул. Нефтебазовская, д. 9А
8.	МБДОУ «Детский сад № 7 «Сказка»	д. Буреть, ул. Тракторная ул., д.11
9.	МБОУ «Буретская СОШ»	д. Буреть, ул. Молодежная, д.1
10.	Управляющая компания ООО «ДЭЛЭЙН» (МКУ)	д. Буреть, ул. Молодежная, д.18
		д. Буреть, ул. Молодежная, д.19
		д. Буреть, ул. Молодежная, д.20
		р.п. Тайтурска, ул. Победы, д.3.
		р.п. Тайтурска, ул. Победы, д.5.
		р.п. Тайтурска, ул. Победы, д.7.
		р.п. Тайтурска, ул. Победы, д.9.
		р.п. Тайтурска, ул. Победы, д.11.
		р.п. Тайтурска, ул. Пеньковского, д.13
		р.п. Тайтурска, ул. Пеньковского, д.15
		р.п. Тайтурска, ул. Тюнева, д. 102
		р.п. Тайтурска, ул. Нагорная, д.1а.
		р.п. Тайтурска, ул. Нагорная, д.2.
		р.п. Тайтурска, ул. Нагорная, д.3а.
		р.п. Тайтурска, ул. Минчурина, д.1
		р.п. Тайтурска, ул. Минчурина, д.4

Приложение № 3
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности к
отопительному периоду 2025-2026
годов

**График проведения
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов**

№ п/п	Потребитель	Дата проведения оценки обеспечения готовности
1.	Администрация, р.п Тайтурка, ул. Пеньковского, д.8	10.08.2025 - 10.09.2025
2.	ГБПОУ «Усольский аграрно-промышленный техникум», р.п. Тайтурка, ул. Лесная, д.10	10.08.2025 - 10.09.2025
3.	ОГБУГБ Усольская городская больница (р.п.Тайтурка), р.п. Тайтурка, ул. Победы, 1Б.	10.08.2025 - 10.09.2025
4.	МБДОУ «Детский сад № 19 «Брусничка», р. .п Тайтурка, ул. Пеньковского, д.16	10.08.2025 - 10.09.2025
5.	МБОУ «Тайтурская СОШ», р.п. Тайтурка, ул. Фрунзе, д. 16.	10.08.2025 - 10.09.2025
6.	МБДОУ «Детская школа искусств», р. .п. Тайтурка, ул. Гоголя, д.2	10.08.2025 - 10.09.2025
7.	МБУДО «СШ Усольского района», р.п. Тайтурка, ул. Нефтебазовская. д. 9А	10.08.2025 - 10.09.2025
8.	МБДОУ «Детский сад № 7 «Сказка», д. Буреть, ул. Тракторная ул., д.11	10.08.2025 - 10.09.2025
9.	МБОУ «Буретская СОШ», д. Буреть, ул. Молодежная, д,1	10.08.2025 - 10.09.2025
10.	Управляющая компания ООО «ДЭЛЭЙН» (МКД): д. Буреть, ул. Молодежная, д,18 д. Буреть, ул. Молодежная, д,19 д. Буреть, ул. Молодежная, д,20 р.п. Тайтурка, ул. Победы, д.3. р.п. Тайтурка, ул. Победы, д.5. р.п. Тайтурка, ул. Победы, д.7. р.п. Тайтурка, ул. Победы, д.9. р.п. Тайтурка, ул. Победы, д.11. р.п Тайтурка, ул. Пеньковского, д.13 р.п Тайтурка, ул. Пеньковского, д.15 р.п Тайтурка, ул. Тюнева, д. 102 р.п Тайтурка, ул. Нагорная, д.1а.	10.08.2025 - 10.09.2025

	р.п Тайтурка, ул. Нагорная, д.2. р.п Тайтурка, ул. Нагорная, д.3а. р.п Тайтурка, ул. Мичурина, д.1 р.п Тайтурка, ул. Мичурина, д.4	
--	--	--

Приложение № 4
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности к
отопительному периоду 2025-2026
годов

АКТ
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
/ гг.

_____ « _____ » _____ 20__ г.
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная _____
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду от «__» _____ 20__ г., утвержденной

(ФИО руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения
готовности _____ к _____ отопительному
периоду _____

(Полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась
в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. _____;
2. _____;
3. _____;
- №№ _____;

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
1.	
2.	
3.	
№№.	

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

Приложение:

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к
отопительному периоду _____ на ____ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду _____ на ____ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к
отопительному периоду _____ на ____ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя
комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта
получил:

« ____ » _____ 20 ____ г. _____

(подпись, расшифровка подписи
руководителя (его уполномоченного
представителя) в отношении которого
проводилась оценка обеспечения готовности к
отопительному периоду)

Приложение № 5
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности к отопительному
периоду 2025-2026 годов

ПАСПОРТ
обеспечения готовности к отопительному периоду 20__/20__ гг.

Выдан _____ (полное
наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. _____;

2. _____;

3. _____;

№№ _____.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному
периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

От _____ № _____

_____ (подпись,
расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду)

