



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В ГОРОДЕ УСТЬ-ИЛИМСКЕ И УСТЬ-ИЛИМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ**
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском муниципальном округе)

Лечебная зона, д. 6, г. Усть-Илимск, 666679

Тел/факс 8 (395-35) 6-44-20 E-mail: ui@38.rospotrebnadzor.ru <http://www.38.rospotrebnadzor.ru/>
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

30.01.2026 № 38-08-15/78-76-2026

На № _____ от _____

Мэру Усть-Илимского
муниципального округа
Иркутской области
Я.И. Макарову

Уведомление о несоответствии
качества питьевой воды
гигиеническим нормативам
за 2025 год

В соответствии с ч. 5 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском муниципальном округе уведомляет Вас о несоответствии средних уровней показателей проб питьевой воды после водоподготовки, отобранных в течение календарного года, нормативам качества питьевой воды.

Средние уровни показателей проб воды, потребляемой населением Усть-Илимского района, Усть-Илимского муниципального округа, не соответствующие гигиеническим нормативам в 2025 году (по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, производственного контроля качества питьевой воды)

№ п/п	Месторасположение точки контроля	Показатель, единицы измерения	Среднегодовые значения показателя	Гигиенический норматив
1	п. Эдучанка, артезианская скважина №35418 (мониторинговая точка 142)	Железо, мг/дм ³	0,49	Не более 0,3
		Мутность (по формазину), ЕФМ	3,98	Не более 2,5
		Марганец, мг/дм ³	0,22	Не более 0,1
2	п. Эдучанка, скважина № 35417 (производственный контроль)	Марганец мг/дм ³	0,26	Не более 0,3



3	п. Эдучанка, ул. Дзержинского, 9, водопровод (мониторинговая точка 150)	Железо, мг/дм ³	1,0	Не более 0,3
4	с. Ершово, артезианская скважина №2 нецентрализованного питьевого водоснабжения в 200 м от восточной границы ул. Зеленой (мониторинговая точка 252203)	Жесткость общая, мг-экв/дм ³	10,6	Не более 10
5	р.п. Железнодорожный, ул. Больничная, 21, тепловая камера № 63 (до входа в школу)(производственный контроль)	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	2	Отсутствие в 100 мл
6	п. Седаново, ул. Кирова, д 37, пищеблок, водоразборный кран (производственный контроль)	Общие колиформные бактерии в 100 мл	2	Отсутствие в 100 мл
7	п. Седаново, ул. Солнечная, скважина № 1238	Общие колиформные бактерии в 100 мл	5	Отсутствие в 100 мл
8	п. Эдучанка, ул. Набережная Скважина централизованная № 1300)	Общие колиформные бактерии в 100 мл	6	Отсутствие в 100 мл
9	с. Подъеланка, ул. Школьная, д 8, пищеблок мойка (производственный контроль)	Общие колиформные бактерии в 100 мл	1	Отсутствие в 100 мл
10	с. Подъеланка, Промзона, скважина № 2	Общие колиформные бактерии в 100 мл	1	Отсутствие в 100 мл
11	п. Невон, ул. Транспортная, скважина №16864 (мониторинговая точка 146)	Железо, мг/дм ³	3,75	Не более 0,3
		Мутность (по формазину), ЕФМ	4,79	Не более 2,5
		Марганец, мг/дм ³	0,19	Не более 0,1
12	п. Невон, скважина № 25258, (мониторинговая точка 372)	Марганец, мг/дм ³	7,59	Не более 0,1
		Железо, мг/дм ³	0,57	Не более 0,3
13	п. Невон, ул. Целинников, скважина нецентрализованная № 2047(производственный контроль)	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	обнаружены	Отсутствие в 100 мл
14	п. Тубинский, ул. Таежная , 9 МДОУ (Профилактический визит)	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	1	Отсутствие в 100 мл
15	п. Тубинский, ул. Таежная, 7, МОУ «Тубинская СОШ» (пищеблок, точка 0149)(профилактический визит)	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	2	Отсутствие в 100 мл

16	п. Тубинский, Артезианская скважина №1, точка 0141	Литий	0,075	Не более 0,03
----	--	-------	-------	---------------

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения муниципального образования необходимо:

1. Во исполнение п. 2 ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» обеспечить водоснабжение населения питьевой водой, отвечающей требованиям санитарного законодательства.

2. В соответствии с ч. 6 ст. 23 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» в срок до 1 марта 2026 года внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учёта мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями.

Согласно ч. 7 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» организациям, осуществляющим холодное водоснабжение, разработать и утвердить план мероприятий по приведению качества питьевой воды в муниципальных образованиях в соответствии с установленными требованиями и согласовать его с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском муниципальном округе в срок до 1 июля 2026 года. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

3. В соответствии с ч. 10 ст. 23 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» разместить в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет" сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселения, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов.

4. В соответствии с ч. 2 ст. 23 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям.

5. В соответствии с п. 3 ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» обеспечить получение санитарно-эпидемиологических заключений на источники централизованного и нецентрализованного водоснабжения.


6. Во исполнение п. 1, п. 5 ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в соответствии с п. 3.2, 3.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» обеспечить выполнение мероприятий, установленных для зон санитарной охраны (ЗСО) источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, в т.ч. при отсутствии утверждённых проектов ЗСО.

7. В соответствии с п. 3 ст.19 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» обеспечить население Усть-Илимского муниципального округа питьевой водой в приоритетном порядке в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с п. 5 ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» органы местного самоуправления, юридические лица в случае, если водные объекты представляют опасность для здоровья населения, обязаны в соответствии с их полномочиями принять

меры по ограничению, приостановлению или запрещению использования указанных водных объектов.

О принятых мерах необходимо информировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском муниципальном округе в установленный законодательством срок.



Начальник территориального отдела

Л.И.Сивацкая

Исполнитель: Куклина Галина Алексеевна
Телефон: 64420